

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 25-08-072

用 户 单 位 吉 林 协 展

产 品 名 称 燃油泵带油位传感器总成

产 品 图 号 1106010-QB02

产 品 代 码 V506-QB02

供 货 数 量 1 套

供 货 批 号 51102

质量部 结 论	合 格	检验员签章: ④检12 2025 年 08 月 26 日
主管领 导结论	合 格	主管领导签章: 曹明 2025 年 08 月 26 日

填发单位公章:




填单日期: 2025.08.26

自 检 报 告										中国一汽 FAW GROUP 红旗新能源 HONGQI			
										第1页 共2页			
零件编号		零件名称								图纸版本		车型	
1106010-QB02		燃油泵带油位传感器总成								A		V506-QB02	
供应商代码		供应商名称								外观	尺寸	材料	性能
LRC18		重庆万力联兴实业（集团）有限公司								☒	☒	☒	☒
检查项目		标准值		72						结果	备注		
1	外观检查												
1.1	表面外观	燃油泵带油位传感器总成、滤油器、储油桶、管接头和油泵法兰盘的表面应无异物、碎屑、毛刺及塑料粒子等杂物，同时不允许有损伤、裂纹、裂痕，镀层表面应光亮、均匀、致密，不得有白色腐蚀和红色锈迹。		合格						合格			
1.2	连接外观	燃油泵带油位传感器总管路和电气连接部位应牢固、可靠，无任何缺陷。		合格						合格			
1.3	标识	燃油泵带油位传感器总成上的厂标应完整、清晰。		合格						合格			
2	尺寸												
2.1	法兰盘外径	Φ152±1		152.00						合格			
2.2	法兰密封外径	Φ129.5±0.5		129.36						合格			
2.3	法兰裙边高度	15±0.5		15.11						合格			
2.4	法兰盘厚度	3±0.2		3.05						合格			
2.5	自由高度	350±10		352.58						合格			
2.6	出油管外径	Φ9.49±0.06		9.505						合格			
2.7	出油管止口外径	Φ12.94±0.21		12.92						合格			
2.8	出油管长度	21.12±0.25		21.13						合格			
2.9	接插件长度	32.7±0.1		32.73						合格			
2.10	接插件宽度	10±0.1		10.06						合格			
2.11	远端引射外径	Φ7.89±0.06		7.882						合格			
2.12	远端引射管止口尺寸	Φ10.98±0.15		10.92						合格			
2.13	法兰盘平面度	≤0.8		0.594						合格			
2.14	加热管凸台外径	Φ10.98±0.15		10.90						合格			
2.15	加热管外径	Φ7.89±0.06		7.914						合格			
3	材料												
3.1	POM	F20-02/M90-44		供应商提供材质报告									
3.2	PA11	BESN P212 CTL+P40TL		供应商提供材质报告									

自检报告

零件编号		零件名称						图纸版本		车型	
1106010-QB02		燃油泵带油位传感器总成						A		V506-QB02	
供应商代码		供应商名称						外观	尺寸	材料	性能
LRC18		重庆万力联兴实业（集团）有限公司						☒	☒	☒	☒
4	性能	标准值		72					结果		
4.1	油位器性能	9.7±2mm	370±2Ω	369.2					合格		
		30.7±2mm	350.8±2Ω	350.0					合格		
		64.2±2mm	316±2Ω	315.7					合格		
		96.7±2mm	281.2±2Ω	281.3					合格		
		128.3±2mm	246.7±2Ω	246.5					合格		
		159.2±2mm	212.2±2Ω	212.1					合格		
		189.7±2mm	177.4±1.5Ω	177.4					合格		
		220.8±2mm	142.6±1.5Ω	142.7					合格		
		252±2mm	107.8±1.5Ω	108.0					合格		
		284±2mm	73±1.5Ω	73.3					合格		
		313.9±2mm	40±1.5Ω	40.7					合格		
4.2	输油性能	电压：13.5±0.1V， 压力500±10KPa， 流量≥176L/H， 电流≤14A，		229.1					合格		
				13.11					合格		
		电压：12±0.1V， 压力500±10KPa， 流量≥145L/H， 电流≤13A，		185.4					合格		
				12.00					合格		
		电压：8±0.1V， 压力300 ⁻¹⁰ KPa， 流量≥40L/H		123.4					合格		
4.3	法兰盘气密性能	在65KPa压力作用下，油泵法兰盘上的接插件及其它部位应无泄漏		合格					合格		
4.4	管路连接气密性	法兰盘出口与气密测试仪快换插头相连，施加检测气压：500±10KPa充气：2S 稳压：4S 检测：4S，允许压差：≤1.8KPa		0.378					合格		
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下，油标全过程转动过程中不得有卡滞现象		合格					合格		
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩，不能与线束和护套干涉；		合格					合格		

注：匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可，不需要在本报告中记录检测结果

供应商检验人员： 	供应商批准： 
日期：2025/8/26	日期：2025/8/26